

SIEMENS WHE 465Z WalkBy

Odečítáme: aktuální hodnota

M- poslední roční odečet/odečet uložený v paměti k naprog.datu/

- potřebné hodnoty se samy cyklicky zobrazují na displeji

Aktuální hodnota	= 6320 = právě naměřené dílky
Test displeje	= 8888
Datum odečtu	= 30.11
poslední odečet	= ^M 3164 = poslední roční odečet (ukládá se do paměti)
kontrolní číslo	= c1375

V případě naprogramování na jiný datum, než 31.12.
se během prvního roku, objevuje, ještě
druhé datum odečtu než 31.12, které po tomto datu zmizí.

RTN odpovídá normě ČSN EN 834, která upravuje
i způsob montáže.

