

Odečtová smyčka pro uživatele

## Měřič tepla/chladu ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 T330



### Uživatelská úroveň „LOOP 0“

LOOP 0	Uživatelská úroveň		
*1234567 kWh	Množství energie	00000000 kWh	Test segmentů
#1234567 m³	Objem	F....	V případě chyby: chybové hlášení s kódem chyby

LOOP 2	Hodnoty předchozího měsíce		
0 102,12 kWh	Den odečtu	1000 kWh	Max. tepelný výkon se střídáním s datovým razítkem po 2 s
1234567 kWh	Množství energie a objem v den odečtu	170,12 kWh	
1234567 m³		8 10	Max. teplota na teplé straně se střídáním s datovým razítkem po 2 s
Fd 123	Stav poruchových hodin v den odečtu	1702,12 kWh	
3099 kWh	Max. průtok v den odečtu se střídáním s datovým razítkem po 2 s	660 kWh	Max. teplota na studené straně se střídáním s datovým razítkem po 2 s
170,12 kWh		1702,12 kWh	